

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 722 89 86
e-mail: psse.gorzowwlp@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

HK- 530-26/2/14

Gorzów Wlkp., dnia 30.05.2014r.

URZĄD MIASTA
Kostrzyna nad Odrą
W P E Y N E L O
L dz
Ilość zał
podpis

5296
B+z
Gu

**Burmistrz
Miasta Kostrzyna nad Odrą**

Na podstawie § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przesyła *Obszarową ocenę jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności miasta Kostrzyna nad Odrą za rok 2013.*

Producentem wody zaopatrującym wskazany teren są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.


W I półroczu 2013 r. jakość wody podawanej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W okresie od 26 lipca do 9 sierpnia 2013 r., z uwagi na znaczne zwiększenie produkcji wody, w związku z organizowanym w Kostrzynie nad Odrą festiwalem „Przystanek Woodstock” z udziałem ponad 100 tys. przyjezdnych uczestników, wprowadzony został obowiązek jej ciągłej dezynfekcji, w celu zapewnienia odbiorcom wody o właściwej jakości mikrobiologicznej.

Natomiast w III kwartale 2013 r. nastąpiło pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym, w związku z czym PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą oraz dopuścił wodę do spożycia pod warunkiem prowadzenia procesu jej dezynfekcji.

W trakcie prowadzonych prac naprawczych, z uwagi na nie uzyskanie stabilności mikrobiologicznej jakości wody ujmowanej z ujęcia przy ul. Granicznej, MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą (w miesiącu listopadzie) wyłączyły z eksploatacji w/w ujęcie, do czasu poprawy sytuacji w tym zakresie.

W miesiącu kwietniu 2014r., po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody ujęcie przy ul. Granicznej zostało ponownie włączone do eksploatacji.


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSZCZYMIE WIELKIM
mgr Edward Andrusyszyn

W załączeniu:

1. Obszarowa ocena jakości wody za rok 2013.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

RG/RG

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2013 r.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Miejscowość, w której znajduje się wodociąg	Dobowa produkcja wody w m ³ /d	Powiat zaopatrywany w wodę	Gmina/Miasto zaopatrywana w wodę	Obszar zaopatrywania w wodę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Jakość wody	Przekroczone parametry	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo
Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. ul. Kopernika 4a 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	3292	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą Szumiłowo	17393	nie odpowiada	- bakterie grupy coli	- decyzja z dnia 21.08.2013 r. stwierdzająca warunkową przydatność do spożycia przez ludzi	- prowadzenie bieżącej ciągłej dezynfekcji wody, - w listopadzie wyłączenie z eksploatacji ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Granicznej do czasu zakończenia prowadzonych prac naprawczych z uszczelnieniem studni.