



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 722 89 86, fax. 095 720 64 47
e-mail: psse.gorzowwlpk@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

HK-530-125/7/14

+ fax

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

URZĄD MIASTA
Kostrzyn nad Odrą
W Gorzowie Wlkp. 04.09.2014r.
2014-09-10
L. dz. 8290
Ilość zał.
podpis

Na podstawie § 16, w związku z § 14 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

po zapoznaniu się z przedłożonymi przez stronę sprawozdaniami z badań Nr 339P/20.08.2014-1/Z, Nr 339P/20.08.2014-2/Z z dnia 25.08.2014r., Nr 339P/20.08.2014-3/Z z dnia 26.08.2014r., Nr 339P/26.08.2014-1/Z, Nr 339P/26.08.2014-2/Z, Nr 339P/26.08.2014-3/Z, Nr 339P/26.08.2014-4/Z z dnia 29.08.2014r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 20.08.2014r. i 26.08.2014r., oraz sprawozdaniem z badań Nr DL.OBS.9051.880.N.2014 z dnia 04.09.2014r. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 01.09.2014r. z wodociągu publicznego w

Kostrzynie nad Odrą

właściciel / administrator sieci: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

ul. Kopernika 4a

66-470 Kostrzyn nad Odrą

stwierdza:

**warunkową przydatność wody (do spożycia przez ludzi, wyłącznie po
przetworzeniu)**

i informuje o konieczności podjęcia działań naprawczych mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Analiza wyników badania wody pobranej w dniu 20.08.2014r. w ramach kontroli wewnętrznej, z ujęcia przy ul. Granicznej wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych nie spełnia wymagań określonych

w załączniku nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) z uwagi na stwierdzenie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości określonych dla parametrów jakości wody tj.: obecność bakterii grupy coli - **6 jtk w 100ml** w wodzie podawanej z ujęcia przy ul. Granicznej do Zbiorników Wzgórze Grudzia, - **1 jtk w 100ml** w wodzie podawanej z ujęcia przy ul. Prostej do Zbiorników Wzgórze Grudzia oraz enterokoków kałowych - **5 jtk w 100ml** w wodzie podawanej z ujęcia przy ul. Granicznej do Zbiorników Wzgórze Grudzia.

W związku z powyższym strona pismem znak: PW/2060/14 z dnia 26.08.2014r. poinformowała, że „...*Ujęcie wody wraz z SUW przy ul. Granicznej zostało wyłączone z eksploatacji w celu przeprowadzenia dokładnego sprawdzenia urządzeń, zbiorników oraz elementów mogących mieć wpływ na mikrobiologię wody...*”. Ponadto w dniu 01.09.2014r. przedłożyła wyniki badania wody pobranej w dniu 26.08.2014r., w ramach kontroli wewnętrznej, które wykazały, iż jakość wody w dalszym ciągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w w/w rozporządzeniu, ze względu na obecność **bakterii grupy coli - 2 jtk w 100ml** w wodzie podawanej do sieci z ujęcia wody przy ul. Prostej, - **4 jtk w 100ml** w wodzie z sieci (punkt monitoringowy – budynek mieszkalny przy ul. Drzewickiej 8-10) oraz enterokoków kałowych w ilości - **1jtk w 100ml** w wodzie z sieci w w/w punkcie monitoringowym.

Wyniki badania wody podawanej do sieci (ujęcie wody przy ul. Prostej) oraz z sieci (punkty monitoringowe: Grupowy Węzeł Ciepły ul. M. Konopnickiej i budynek mieszkalny ul. Drzewicka 8-10 w Kostrzynie nad Odrą), pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 01.09.2014r. wykazały, że jakość wody w sieci odpowiada wymaganiom wyżej przytoczonego rozporządzenia, natomiast w wodzie podawanej do sieci z ujęcia przy ul. Prostej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości - **4 jtk w 100ml**.

W związku z faktem, iż jakość wody podawanej do sieci z obecnie eksploatowanego ujęcia przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą (ujęcie wody przy ul. Granicznej wyłączone z eksploatacji) nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), ze względu na obecność bakterii grupy coli, zobowiązuję Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą do podjęcia, **w terminie natychmiastowym**, działań naprawczych, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia*

przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 ze zm.). O podejmowanych działaniach proszę poinformować mnie pisemnie.

Ponadto zobowiązuję do przedstawienia wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w powyższej sprawie.

W przypadku stosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WLKP.
mgr Edward Andrusyszyn

W załączeniu:

- kserokopia sprawozdania z badań Nr: DL.OBS.9051.880.N.2014 z dnia 04.09.2014r.

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. a/a

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

RG/RG